



Registrazione al catasto delle torri di raffreddamento a umido e condensatori evaporativi [1]

Contenuto pubblicato in data 26/11/2019 - Ultima modifica il 26/10/2023

ATTENZIONE: Regione Lombardia ha comunicato che è possibile caricare e inviare i dati SOLO con l'applicativo informatico GETRA disponibile al seguente indirizzo:

<https://www.previmpresa.servizirl.it/getra/> [2] (per maggiori informazioni vedi la sezione "Come accedere al servizio" più avanti in questa pagina.

[Leggi tutto](#) [3]

Regione Lombardia ha previsto per i Comuni l'obbligo di predisporre e curare il "registro delle torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi".

La normativa regionale, con il termine "torre di raffreddamento" indica ogni tipo di apparato evaporativo (torre di raffreddamento a circuito aperto, torre evaporativa a circuito chiuso, condensatore evaporativo, raffreddatore evaporativo, scrubber) utilizzato in impianti di climatizzazione di edifici (residenziali o ad uso produttivo), in processi industriali, in impianti frigoriferi o in sistemi di produzione energetica, caratterizzato dall'impiego di acqua con produzione di aerosol ed evaporazione del liquido.

Nella colonna di destra sono disponibili i testi della normativa di riferimento.

A seguito di un accordo Stato/Regioni sono state prodotte le "Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi"; in questo documento, fra le altre cose, è specificato in dettaglio quali sono gli apparati assimilabili alla specificazione di "torre di raffreddamento". Nella colonna di destra, file da scaricare, è disponibile il testo dell'Accordo - Linee guida.

Si richiamano le buone pratiche indicate dalle "Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi" per una corretta gestione di tali impianti con particolare riferimento al paragrafo "5.7. Gestione degli impianti di raffreddamento a torri evaporative o a condensatori evaporativi" dove vengono indicate le attività a carico dei gestori per garantire il contenimento del rischio di legionella.

Si ritiene utile precisare e sottolineare che i gestori dell'impianto sono responsabili della tenuta dei seguenti documenti da mettere a disposizione del personale delle ATS durante i momenti di controllo:

- documento di valutazione e gestione del rischio legionella;

- presenza di un piano di autocontrollo per ricerca di legionella e relativi esiti;
- schema dell'impianto, planimetria e documentazione fotografica;
- registro di manutenzione dell'impianto;
- schede tecniche dei prodotti utilizzati per pulizia e disinfezione.

Quando richiedere il servizio:

Ogni NUOVA INSTALLAZIONE e CESSAZIONE PERMANENTE di torri di raffreddamento ad umido e di condensatori evaporativi deve essere registrata entro e non oltre 90 giorni.

Come accedere al servizio:

I responsabili (proprietari o gestori) di torri di raffreddamento – condensatori operativi devono inviare i dati degli impianti SOLO con l'applicativo informatico GETRA disponibile al seguente indirizzo:

<https://www.previmpresa.servizirl.it/getra/> [2].

Per accedere a GETRA è possibile utilizzare il PIN della propria CRS/CNS o lo SPID.

Il manuale per utilizzare l'applicativo è disponibile direttamente sul sito di GETRA e in questa pagina nella sezione File da scaricare.

Per assistenza telefonica è possibile contattare il numero verde 800.070.090 (lun. a ven. 09.30 - 13.00 e 14.30 - 17.30) specificando all'operatore che viene richiesta assistenza per il Servizio "Ge.T.Ra.".

Per assistenza via e-mail scrivere a spoc_prevenzione@lispa.it [4] indicando come oggetto la parola "Ge.T.Ra.".

Ufficio di riferimento: Ufficio Ambiente [5]

Via dei Colonnetti 2

Fax 0372 407560

info.ambiente@comune.cremona.it

responsabilità e tutela

Responsabile del procedimento	Cinzia Vuoto
Responsabile del provvedimento finale	Marina Venturi
Potere sostitutivo	Gabriella Di Girolamo - Segretario Generale
Organismo di tutela	TAR Tribunale Amministrativo Regionale - Lombardia

Termine fissato per la conclusione del procedimento	30 giorni
--	-----------

© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da [Metarete S.r.l.](#)

Collegamenti

[1] <https://www.comune.cremona.it/node/492942>

[2] <https://www.previmpresa.servizirl.it/getra/>

[3] <https://www.comune.cremona.it/node/494324>

[4] mailto:spoc_prevenzione@lispa.it

[5] <https://www.comune.cremona.it/node/420832>